

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

16.11.2020

İstem No : 52780 : 20/3625
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **80. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

19.11.2020 // 14:00

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	99902490	YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	BAKIM VE ONARIMI	1,0	BAKIM		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, Fırat Üniversitesi Hastanesi binasında bulunan yangın algılama ve alarm sisteminin bakımının yaptırılmasına ilişkin hususları kapsar.

GENEL ŞARTLAR

1. Yüklenici, teklif verdiği ürünler ile ilgili yetkili servis olduğunu gösteren belgeleri (imalatçıdan alınan belge) ibraz edecek, işe özel yetki belgesine sahip olacaktır. Teklifte birlikte bu konuyla ilgili belgeyi ibraz edecektir.
2. Bakımlara ilişkin tarihler, İdare ile mutabık kalınan tarihlerde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
3. Yüklenici bakım veya arıza ile ilgili bildirimde bulunabileceği fax ve mail adresini İdareye sözleşme ile birlikte bildirecektir.
4. Bakım veya teknik servis formu Yüklenici yetkili teknik elemanı ile İdare'nin ilgili müdürlüğü tarafından bakım yapıldığı gün imza altına alınacaktır.
5. Yüklenici, arızalı olduğunu belirlediği cihazları İdare'nin onayı ile tamir edilmek üzere sökecektir. Yüklenici, arızalı cihazın tamir edilip, edilemeyeceği bilgisi ve tamir edilecekse tamir ücreti bilgisi ya da tamir edilemeyecekse yenisinin ücretini yazılı olarak bildirmek ile sorumludur. Bu bildirimden sonra İdare'nin onay/ödeme işlemleri ardından cihaz tamir süresi veya yeni cihaz temin süresi 20 iş günüdür. Ürün yurt dışından ithal edilmesi gerekiyorsa bu temin süresi 8 haftayı geçmeyecektir.
6. Garanti içi ürünlerin arızalanması durumunda üretici firma ile irtibata geçme ve aradaki işi takip etme yükleniciye aittir. Yüklenici garanti kapsamındaki ürünün değişiminde ürünün orijinal ürün olduğunu gösterir belgeyi sunmakla yükümlüdür. Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde, arızalanan parça Yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
7. Değişen parçaların eskisi Yüklenici tarafından İdarenin yetkilisine teslim edilecektir. Parça değişimleri idarenin bilgisi ve arıza tespit muayene komisyonunun onayı ile yapılır.
8. Bakım anlaşması dâhilindeki belirlenen arızalar bakım sırasında çözülecektir.
9. Yüklenici bakım esnasında gerekli kullanacağı araç, gereç, cihaz veya sarf malzemelerini temin etmek ile sorumludur.
10. Yüklenici bakım ve teknik servis hizmetleri için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerini yerine getirecektir. Çalışma yapılacak mahallin iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğundadır.
11. Mahalde yapılan bakım gereği yangın algılama sisteminin geçici olarak devre dışı bırakılma zorunluluğu doğarsa yüklenici İdareye bilgi vermekle yükümlüdür. Yüklenici; bakım ve onarımlar sırasında oluşacak her türlü arıza ve hasardan sorumlu olacak, verilen zarar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.


Orhan YÜKRÜK

Sivil Savunma Amiri

Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu

Sayfa 1 / 2

2.BAKIM-ONARIM SIRASINDA YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

A.Yangın Alarm Panelleri ve Grafik İzleme Yazılımı Testleri;

- 1.Besleme sistemlerin ve besleme kartlarının testleri yapılacaktır
- 2.Akülerin test edilmesi, akü voltajları ölçülecek, akü şarj akımları ölçülecek, akü yük testi yapılacak
- 3.Besleme kartları test edilecek ,aküden çalışma durumu test edilecek, akü hatası konumu test edilecek
- 4.Panel besleme voltajları kontrol edilecek
- 5.Kontrol panelinin görsel kontrolü yapılacak
- 6.Kontrol panelinin iç temizliği yapılacak
- 7.Kontrol paneli testleri yapılacak
- 8.Kontrol konsolu LED ve gösterge testleri yapılacak
- 9.Sahadan bölgesel hata üretilerek alarmlarla panel fonksiyonlarının kontrolü yapılacak
- 10.Panel üzerinden dedektör devreden çıkarılması ve devreye alınması yapılacak
- 11.Panel üzerinden kontrol birimi devreye alınması ve çıkarılması işlemi yapılacak
- 12.Tarih ve saat kontrolü yapılacak
- 13.Panel olay hafızası kontrolü yapılacak
- 14.Arıza, kirlilik gibi cihaz arızaları giderilecek
- 15.Supervisör grafik izleme yazılımı ile santraller arası bağlantı ve haberleşme kontrolü yapılacak (Supervisör grafik izleme yazılımı varsa)
- 16.Yeni kullanıcılara panel başında eğitim verilecek

B. Yangın Alarm Sistemleri Saha Elemanları Testleri;

1. Dedektörlerin rasyonel olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Dedektörler örnekleme yöntemi ile test edilecektir.
2. Sistemin bölgesel olarak alarm sırasındaki davranışı test edilecektir.
3. Bölgesel olarak yangın ihbar butonlarının, sirenlerin, modüllerin işlevlerini yerine getirip getirmediikleri test edilecektir.


Orhan YÜKRÜK
Sivil Savunma Amiri

Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu

