

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.08.2023

İstem No : 71172 : 23/3785
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14/09
01.09.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501302164	KART OKUMA CİHAZI		30,0	ADET		
2	1501399114	ŞİFRE OKUMA KARTI (MİFARE)		30,0	ADET		
3	1501304010299005	POWER SUPPLY		30,0	ADET		
4	150120415001	12 DCV 2 AMPER ÇIKIŞLI ADAPTÖR		30,0	ADET		
5	150120199006	60 WATT DİJİTAL ISI AYARLI HAVYA		1,0	ADET		
6	15012010109015	DELME VE VİDALAMA SETİ		1,0	ADET		
7	150120499087	DİJİTAL PENS AMPERMETRE		1,0	ADET		
8	15012010107002	ELEKTRONİK TİP YANKESKİ		4,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 2

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TEKNİK BİRİM GENEL

ŞARTNAME NO
3555

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.08.2023

OTOMATİK KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ MALZEME ALIM İTEKNİK ŞARTNAMESİ

1) KART OKUYUCU ÖZELLİKLERİ (30 adet)

Hareket log kapasitesi: 100.000

Geçiş şekli: : kart/şifre

Kart tipi : proximity temassız kart -125 KHZ

Kapasite: : 10.000 kullanıcı

Veri aktarım tipi : TCP / IP , USB ,U-Disk, Wi-Fi

Röle : 1 adet (kapı açma)

Çalışma hızı :yüksek

Dil : türkçe ,ingilizce

Ekran : renkli TFT

Çalışma şekli : standalone / network / cloud

Ebat : G: 124 Y:140 D: 34mm

2) KART OKUYUCU MIFARE ÖZELLİKLERİ (30 adet)

Stand-alone çalışma

Online çalışma

13,56 Mhz(mifare) RFID Kart okuma (maksimum 7 cm okuma mesafesi)

Stand-Alone modda 2000 kart hafızası (opsiyonel 4000)

Stand-Alone modda 1-8sn arası ayarlanabilir röle süresi(cihaz üzerindeki potansiyometre ile ayarlanabilir.)

Online modda 1sn-30sn arası program ile ayarlanabilir röle süresi

Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik stand-alone moda geçiş özelliği

Buzzer

2 adet led

Çıkış butonu ve manyetik kontak girişleri

1adet RS232/485, 1 ADET RS232 Haberleşme portu

3) POWER SUPPLY 24 DC V 6 AMPER ÖZELLİKLERİ (30 adet)

Renk : gümüş

Boyut : 11,2 x 7,8 x 3,7cm

Ağırlık : 230g

Material : metal

Model : S-120-24

AC Girişi : 110-220V , 50/60Hz

HAZIRLAYANLAR

Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Mehmet ÇELİK
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

* İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TEKNİK BİRİM GENEL

ŞARTNAME NO
3555

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.08.2023

Çıkış voltaj : 24 V

Çıkış akım :5A

ÇIKIŞ GÜÇ: 120W

4) DELME VE VİDALAMA SETİ ÖZELLİKLERİ

AKÜ GERİLİMİ :14 Volt maksimum performans 36 V

AKÜ KAPASİTESİ : 2 amper maksimum arttırılabilir güç 5 amper

Maks. Tork (sert vidalama) :81 Nm

Maks. Tork (yumuşak vidalama) 59Nm

Boştaki devir sayısı (1. Vites / 2. Vites) : 0-650 / 1950 dev/dak.

Mandren sabitleme aralığı : 1,5 -10 mm

Akü ile birlikte ağırlığı : 1,32 kg

Uzunluk : 202 mm

Yükseklik : 230mm

Ahşapta delme çapı maks: 35mm

Çelikte maks. Delme çapı : 13mm

Vida çapı :12mm

5)12 DCV/2 AMPER ÇIKIŞLI ADAPTÖR (30 adet)

AC ADAPTÖR

5.5 X 2.5 JACK

yüksek üretim ve malzeme kaliteli

6) DİJİTAL PENS AMREMETRE ÖZELLİKLERİ

. Okuma: 1999 Count

. Çözünürlük: 3 1/2 Dijit

. DC Voltaj: 200mV-2V-20V-200V-600V [±%0.5]

. AC Voltaj: 200V-600V [±% 1.2]

. DC Akım: 200µA-2mA-20mA-200mA-10A [±% 1.2]

. AC Akım: Yok

. Direnç: 200?-2k?-20k?-200k?-2M?...[± 1%]

. Kapasite: Yok

. Frekans: Yok

. Sıcaklık: Yok

. Diyot Testi: Var

. Transistör Testi: Var

. hFE: Var

. Buzzer: Var

. Autorange: Yok

. Işık: Var

HAZIRLAYANLAR

Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Metin ÇEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastane
Hastane Müdürü

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	TEKNİK BİRİM GENEL	
ŞARTNAME NO 3555	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 23.08.2023

7) DİJİTAL ISI AYARLI HAVYA ÖZELLİKLERİ

Powermaster 150W Minare Uçlu Tabanca Havya ZD-507 Özellikleri

- . Tanım : Tabanca havya
- . Güç : 150 Watt
- . Uç Tipi : Minare Uç
- . Anahtarlı (Anahtara basılı olduğu sürece çalışır)
- . Değiştirilebilir Uç
- . Sıcaklık Kontrollü
- . Giriş Gerilimi : 220V-240V
- . Kablo Uzunluğu : 1.5 Mt.
- . Lambalı (Lehim esnasında anahtara basıldığında mercekli lambasıyla lehim yapılan yere ışık tutar)
- . Çıkış Sıcaklığı : 300°C
- . Model : ZD-507

8) BÜYÜK YAN KESKİ ÖZELLİKLERİ (2 ADET)

Ürün model numarası :3700162160

Ölçü : 160mm

Malzeme : alaşım çelik

Ürün boyutları : 10 x 10 x10 cm

Renk: kırmızısap malzemesi :polivinil klorür

KÜÇÜK YAN KESKİ ÖZELLİKLERİ (2 ADET)

Stok kodu :I-3550.14.0125

- Bu ürün özel yüksek karbonlu krom nikel çeliğinden imal edilmiştir.
- Ürünün kesici ağızı indüksiyonda sertleştirilmiştir.
- Ürün PVC izolelidir.
- Ürün Boyutu
- > 125 mm - Ağırlık: 76 gr

9) Numunesine göre alınacak

10) Malzemelerin taşınıp depoya teslimi ve fatura onayı firmaya aittir

HAZIRLAYANLAR

Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu



ONAYLAYAN

Metin DEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü