

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

03.03.2023

İstem No : 68102 : 23/1103
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirtmelidir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

07. 03. 2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
2	1501399221	OTOMOTİK KAPI KONTROL ÜNİTESİ		30,0	ADET		
3	1501302927	DİJİTAL KAYAR KAPI MOTORU		20,0	ADET		
4	1501302941	EL YAKLAŞIM SENSÖRÜ		30,0	ADET		
5	1501399176	FOTOSEL TAKIM		10,0	ADET		
6	15013021408	WD 40 400 ML YAĞLAYICI SPREY		20,0	ADET		
7	1501302069	OTOMOTİK KAPI RADARI		30,0	ADET		
8	1501302164	KART OKUMA CİHAZI		20,0	ADET		
9	150990399007	PROXIMITY KART		1.000,0	ADET		
10	1501399114	ŞİFRE OKUMA KARTI (MİFARE)		300,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ŞARTNAME NO
1537

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 21.02.2023

TEKNİK ŞARTNAME

1- OTOMATİK KAPI KONTROL ÜNİTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

24 DC V TRAFO ÇIKIŞLI BESLEME GERİLİMİ
KORMAS MOTOR ENCODER UYUMLU
DİJİTAL GÖSTERGELİ MANUEL PROGRAM AYARLAMALI
ÖZELLİK EN AZ DEĞER EN ÇOK DEĞER
Motor rölesi kontak akımı 10 A 15 A
Maksimum motor gücü 100 W (24 V DC) 150 W (24 V DC)
Motor için sağlanan çıkış
akımı En fazla 3.5 A + 3.5 A En fazla 5.3 A + 3.5 A

2-OTOMATİK KAPI MOTORU

24 DC ?V KORMAS MOTOR
REDUKTOR MOTOR
RPM M235 CW CCW
S1 R:1/15
CODE:5 603 063 240 065
KIRMIZI/RED (+)
SARI/YELLOW (A)
YEŞİL/GREEN (B)
SİYAH/BLACK (-)
MANYETİK ENCODER
100 PLUS BESLEME GERİLİMİ (+6V)

3- EL YAKLAŞIM SENSÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi : 12/24V DC
Çalışma Akımı : 50mA @24V DC
Güç (Max) : 1,2W
Göz(Zone, Işın) Sayısı : 1 Verici / 1 Alıcı Göz
Çalışma Mesafesi : 5 ? 50cm

HAZIRLAYANLAR

Erkan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İnşaat Bakım Onarım Sorun

ONAYLAYAN

Talet CEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :**ŞARTNAME NO**
1537**ŞARTNAME****Düzenleme Tarihi** : 21.02.2023

Röle Sayısı : 1
Kontak Tipi : Kuru Kontak NO / NC
Max. Kontak Gücü : 60V DC 100mA / 42V AC 100mA
Min Kontak Çekme Süresi : 500ms

4- FOTOSEL TAKIM**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model : CAF1S
Ürün Kodu : K010-01
Çalışma Gerilimi : 15 ? 40V DC
Çalışma Akımı : 15mA @24V DC
Göz (Zone, Işın) Sayısı : 1
Göz (Zone, Işın) Kablo Uzunluğu : 6m
Göz (Zone, Işın) Çalışma Frekansı : 38kHz
Min. Kontak Çekme Süresi : 350ms
Max. Çalışma Mesafesi : 10m
Kontak Tipi : Kuru Kontak NO / NC
Max. Kontak Gücü : 60V DC 1A, 60V AC 1A
Boyutlar (En x Boy x Derinlik) : 104 x 63 x 26,5mm
Ağırlık(gr) : 71

5- WD 40 PAS SÖKÜCÜ YAĞLI SPREY**TEKNİK ÖZELLİKLER****YAĞLI PAS SÖKÜCÜ ÖZELLİKTE****6- OTOMOTİK KAPI RADARI**

Besleme voltajı: 12-24 vav/dc Gönderme frekansı:24 ghz ? k bant Kontak yapısı: solid state Çıkış süresi: min. 1 saniye Algılama mesafesi: max. 6 metre İlk kurulum için radara enerjiverildiğinde led yanıp, sönerek flaş verir.

7-MOON WELL KART OKUTMA CİHAZI (PROXİMİTY)**TEKNİK ÖZELLİKLER**

STAND-ALONE/ONLINE GEÇİŞ KONTROL CİHAZI (2000 KART ID)
Stand-Alone/Online çalışma
EM uyumlu 125khz RFID kart okuyucu (8-10 cm arası okuma mesafesi)
Stand-Alone 2000 kart hafızası
Ayarlanabilir süreli röle çıkışı
Stand-Alone moda 1-8sn arası ayarlanabilir röle süresi. (Cihaz üzerindeki

HAZIRLAYANLAR

Erkan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İnşaat Bakım Onarım Sorumlusu

ONAYLAYAN

Talat YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		
ŞARTNAME NO 1537	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 21.02.2023
potansiyometre ile ayarlanabilir) Online modda 1sn -30sn arası program ile ayarlanabilir röle süresi Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik stand-alone moda geçiş özelliği Piezo buzzer, 2 adet led Çıkış butonu ve manyetik kontak girişleri 1 Adet RS232/485, 1 adet RS232 haberleşme portu Aynı RS485Bus kablosu üzerinde 64 cihaz kullanabilme farklı ares485Bus kablosu üzerinde 256 cihaz kullana bilme Wiegand 26/34 çıkış portu 12V-24V DC besleme voltajı Güç tüketimi: max. 300mA 8- KOPYALANABİLİR ID YAZILABİLİR PROXİMİTY KART TEKNİK ÖZELLİKLER -125 KHZ FREKANS -KOPYALANABİLİR -ID YAZILABİLİR 9- MİFARE CARD TEKNİK ÖZELLİKLER 13.56 FREKANS MİFARE CARD		
HAZIRLAYANLAR Erkan YILMAZ Fırat Üniversitesi Hastanesi İnşaat Bölümü Onarım Sorumlusu		ONAYLAYAN Talet ÇELİK Fırat Üniversitesi Hastanesi Hastane Müdürü
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		
Sayfa 3		