

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.05.2022

İstem No : 62304 : 22/2364
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğünde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
06-06-2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI



MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501301025	FAN KANADI		1,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

- 1- DC İnverter x serisi klima dış ünitesi sol taraf fan kanadı
 - 2- R 410 A GWP: 2088 MODEL
- Etiket fotoğrafı aşağıdadır.

R410A

FOR HANDLING AND INSTALLATION

1. HANDLING UNIT (Fig.1)

- When handling the unit by fork truck, please carefully put out the forks completely through the fork-holes under the unit chassis.

2. LIFTING UNIT (Fig.2)

- Do not remove the package before settle down the unit. Provided that the package has been taken off, pads should be placed between lifting cables and unit surface, prevent from breaking the unit.
- Lift up the unit by two cables, each length should longer than 6m.
- The two cables should separate through the hole for hoist under the unit chassis.
- Tie the lifting cables to chassis is strictly forbidden.

3. WIRING

- For avoiding electric shock and fire, please ensuring the unit has been grounded, as well as the earth leakage circuit-breaker has been set up.
- Wiring must strictly adhere to the national laws and regulations, and a qualifying technician must be consigned to work for it.

FOR MAINTAINER

WARNING DANGER ELECTRICITY

- Danger! When Air supply Detector!
- Don't touch the live part, when checking the unit.

Verify the operating status via the Monitoring Window in the electric cabinet to check the codes of R/S tube. Number only code represents the unit wire in normal; number and letter composing code represents the unit work in abnormal. (In case of abnormal working occur, please note the alarm code and contact with service agency.)

FOR ALL FIELDS OF TECHNICIANS

- Please tear down the left and right uprights first and then the upper and lower panels when disassembling the panel. (Fig.3).
- When remove the electric cabinet cover, loosen the screws firstly (unnecessary to take off), lift it up to the ① and pull it out along the direction to your side (Fig.4).

Labels in Fig.4: Electric cabinet cover, Monitoring window, (Unit:mm), Gauge point (Cooling only type without), Detect the pressure Refill refrigerant replacement, Oil hatcher (For parallel connect the modular units).

Labels in Fig.3: Right upright, Left upright, Front panel, Light side, Cooling-H. pres. Heating-H. pres. (Cooling only type without), Gas side, Cooling-to pres. Heating-to pres. (Cooling only type without).

DC INVERTER V6 X SERISI KLIMA DIŞ ÜNİTESİ		
MODEL	MV5-X615WV2GN1	
SÖĞÜTME KAPASİTESİ	61.5kW	
ISITMA KAPASİTESİ	66.0kW	
GÜÇ KAYNAĞI	JMS-415V/2P+N+GND	
ANMA AKIMI	MAKS.	44.9A/50A
NET AĞIRLIK	340kg	
SÖĞÜTÜCÜ AKIŞKAN	R410A/ 1600g	
PS	YÜKSEK	4 AMPa
	DÜŞÜK	2.6MPa
DIŞ ÜNİTE KORUMA SINIFI	IP 24	
ÜRETİM YILI	2017	
MIDEA LTD., QD Midea Heating & Ventilation Equipment Co., Ltd. Address: Pengze Industrial Road, Jiaozui, Zhifu, Feichang, Guangdong, China TEL: +86 20 8200 0000 FAX: +86 20 8200 0001 E-MAIL: midea@china-midea.com www.china-midea.com		
SN: C743331730y1720400001202218200901		

R410A GWP:2088	
① Factory charge	
16.00	kg
33.41	tonnes CO ₂ equivalent
② Additional charge	
	kg
① + ② Total charge	
	kg
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol	

SN: C743331730y1720400001202218200901

Tale Ceylan
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANATA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen