

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.05.2022

İstem No : 62299 : 22/2366
Talep Eden Blrim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda gecen her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

06.06.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501301045	TORBA FİLTRE (592X592X700 MM F5)		100,0	ADET		
2	1501301164	TORBA FİLTRE 287*592*600MM F9/GS4		3,0	ADET		
3	1501301166	TORBA FİLTRE 592*592*600MM F9/ GS8		4,0	ADET		
4	1501301167	TORBA FİLTRE 287*592*535MM F5/GS3		2,0	ADET		
5	1501301168	TORBA FİLTRE 592*592*535MM F5/GS6		4,0	ADET		
6	1501301173	KOMPAKT FİLTRE 292X592X292 F7		5,0	ADET		
7	1501301175	RIJİT FİLTRE 592*592*100 MM F7		6,0	ADET		
8	1501301176	RIJİT FİLTRE 287*592*100 MM F7		6,0	ADET		
9	1501301177	KOMPAKT FİLTRE 592X592X292 F9		80,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

10	1501301178	KOMPAKT FİLTRE 292X592X292 MM F9	50,0	ADET
11	1501301179	KOMPAKT FİLTRE 592X592X292 MM F7	26,0	ADET
12	1501301230	RIJİT FİLTRE 492X592X130MM F6	10,0	ADET
13	1501301231	TORBA FİLTRE 287X592X600 MM F7 GS4	80,0	ADET
14	1501301266	LAMİNER FLOW FİLTRE 1220X610X150 MM H14	40,0	ADET
15	1501301267	LAMİNER FLOW FİLTRE 610X610X150MM H14	16,0	ADET
16	1501301282	LAMİNER FLOW FİLTRE 305X610X292MM (H13 250PA)	2,0	ADET
17	1501302849	HEPAFİLTRE 610X610X78MM.	150,0	ADET
18	15013021065	HEPAFİLTRE 457X457X78MM	12,0	ADET
19	15013021340	HEPA FİLTRE 610X762X78 MM H13 (ALM.KASA ÇİFT YÜZ KORUMA)	8,0	ADET
20	15013021344	LAMİNER FLOW FİLTRE 562X570X80 MM H14 (JEL CONTA ALM. KASA ÇİFT YÜZ KORUMA)	88,0	ADET
21	15013021345	LAMİNER FLOW FİLTRE 562X870X80 MM H14 (JEL CONTA ALM.KASA ÇİFT YÜZ KORUMA)	52,0	ADET
22	15013021346	LAMİNER FLOW FİLTRE 761X1270X80 MM H14 (JEL CONTA ALM.KASA ÇİFT YÜZ KORUMA)	56,0	ADET
23	15013021347	LAMİNER FLOW FİLTRE 562X1270X80 MM H14 (JEL CONTA ALM.KASA ÇİFT YÜZ KORUMA)	14,0	ADET
24	15013021986	ZİG ZAG ELYAF FİLTRE 550X930X49MM G4	5,0	ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ŞARTNAME NO
686

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 24.05.2022

HASTANEMİZ HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ FİLTRE ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Şartlar

- 1-Teklif kalan firmalar hastanemizdeki bütün yoğun bakımların steril alanların ve ameliyathanelerin hepa filtrelerini değiştireceklerdir. Ayrıca yeni laminar ve hepa filtrelerin demontaj-montajından sonra TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası olan bir firmadan bütün hastanenin steril alanlarının (Değişimi yapılan yerler-Filtre sayıları belli) komple HVAC validasyon ölçümlerini yaptıracaklardır.
- 2-Hastanemizde bulunan bütün paket hijyenik klima santrallerinin ve havalandırmaların kompakt ve torba filtreleri değiştirilecek ve bütün cihazların yıkanarak bakımları yapılacaktır. (Toplam 72 adet klima santrali)
- 3- İhale filtre alımıyla beraber cihaz bakımlarını, validasyon ölçümlerini ve hepa-laminar filtre değişimlerini kapsadığından malzeme fiyatları bir bütün olarak değerlendirilecektir.
- 4- Demontajı yapılan bütün filtrelerin sorumlu teknisyenin göstereceği yere taşınması yüklenici firmaya aittir.
- 5- Çalışma esnasında yüklenici firma iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerini almalıdır.
- 6- Merkezi sistem sorumlusu gözetiminde yapılmakta olan ve yapılan işler kontrol edilecektir yanlışlıklar ve eksiklikler firma tarafından telafi edilecektir.

Laminar Flow-Hepa Filtre Teknik Şartnamesi

- 1- Filtreler H14, altıncı kalem H13 kalitesinde, EN1822 Avrupa normuna uygun olacaktır.
- 2- Filtre malzemesi olarak minipileli mikro cam elyaf malzeme kullanılacaktır.
- 3- Filtre çerçevesi eloksallı alüminyum kasa olacaktır.
- 4- Filtre kasasındaki sızdırmazlık elemanı jel conta olmalıdır.
- 5- Filtre verimliliği 0,3 mm boyutundaki partiküller için min.%99,995 olacak ve her filtre kaçak testine tabi tutulacaktır.
- 6- Filtrelerin nominal debideki başlangıç basınç dönüşümü 140 Pa olacaktır.
- 7- Max. Çalışma sıcaklığı 70 C0 olacaktır.
- 8- Filtre yüzey koruyucu eleman, filtrenin her iki yüzeyine galvaniz malzemeden RAL 9010 boyalı perfore tel uygulanacaktır.
- 9- Filtre çerçevesi üzerine imalatçının sembolü, filtre sınıfı, ölçüleri, filtre yüzeyi üzerinden geçen debi miktarı (m3/h), basınç düşümü (Pa) ve seri numarası silinmez ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır.
- 10-Filtre elemanları, naylon torbalara konduktan sonra toz girmeyecek şekilde ağızları kapatılacak ve filtreler ayrı ayrı karton veya oluklu mukavva kutular içinde orijinal ambalajlı olarak teslim edilecektir. Filtreler ayrı naylonlara konulduktan sonra iç ve dış olarak aynı kutulara konulabilir. Bu kutuların üzerine filtre ölçüsü, sınıfı ile imalatçının sembolü yazılmış olacaktır.
- 11- Bu kalemlere fiyat verecek firmalar, özellikle yukarıdaki genel şartlar üçüncü ve dördüncü maddeleri

HAZIRLAYANLAR

Vedat ARSLANTATAP
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

ONAYLAYAN

Talet CEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

dikkatlice okunmalıdır.

Hepa Filtre Teknik Şartnamesi

- 1- Hepa filtrelerin kasası ahşap (MDF) olacak, kasa gövdesinde köşeler hariç ek yeri olmayacak.
- 2- Separatör sıcak tutkal olacak.
- 3- Filtre materyali cam elyaf olacak.
- 4- Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
- 5- Kasa contası eksiz, sıcak kaplama poliüretan olacak.
- 6- Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
- 7- Çalışma basıncı 1000-1200 paskala kadar dayanıklı olacak.
- 8- Filtre elemanları, naylon torbalara konduktan sonra toz girmeyecek ve nem almayacak şekilde ağızları kapatılacak ve filtreler ayrı ayrı karton veya oluklu mukavva kutular içinde orijinal ambalajlı olarak teslim edilecektir. Filtreler ayrı naylonlara konulduktan sonra iç ve dış olarak aynı kutulara konulabilir. Bu kutuların üzerine filtre ölçüsü, sınıfı ile imalatçının sembolü yazılmış olacaktır.
- 9- Hepa filtreler teklif kalan firma tarafından taşınarak merkezi sistem sorumlusu nezaretinde sayarak ve eksiksiz bir şekilde merkezi sistem deposuna yerleştirilecektir.

Kompakt Filtre Teknik Şartnamesi

- 1- Filtre debisi 4250 m3/h hava akışına dayanıklı olacaktır.
- 2- 155 Pa basınca dayanıklı olmalıdır.
- 3- Filtre kasası plastik veya metal olacaktır.
- 4- Filtreler plastik torbaya konulup ağzı kapatılmış veya şilinglenmiş olacak nem ve toz alması engellenecektir.
- 5- Kompakt filtreler teklif kalan firma tarafından taşınarak merkezi sistem sorumlusu nezaretinde sayarak ve eksiksiz bir şekilde merkezi sistem deposuna yerleştirilecektir.

Rijit Filtre Teknik Şartnamesi

- 1- Filtre debisi 2750 m3/h olacaktır.
- 2- 105 Pa basınca dayanıklı HF6 olmalıdır.
- 3- Filtre kasası metal veya plastik olacaktır.
- 4 Filtreler plastik torbaya konulup ağzı kapatılmış veya şilinglenmiş olacak nem alması engellenecektir.

Torba Filtre Teknik Şartnamesi

- 1- Metal kasalı olacaktır.
- 2- Filtre sentetik elyaf olacaktır.
- 3- Verim %80-85 olacaktır.
- 4- Torba filtreler teklif kalan firma tarafından taşınarak merkezi sistem sorumlusu nezaretinde sayarak ve eksiksiz bir şekilde merkezi sistem deposuna yerleştirilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyon

ONAYLAYAN

Talet CEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		
ŞARTNAME NO 686	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 24.05.2022

Zig Zag Elyaf Filtreler

- 1- Metal kasalı olacaktır.
- 2- Filtre elyaf olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Vedat ARSLANTATAP
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

ONAYLAYAN

Talet CEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü